



Утверждено приказом МЗКыргызской Республики
от «11» март 2016 года № 173

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Межрайонный Ошский ЦПЗ и ГСЭН г. Ош ул. Байтемирова 53

наименование административной территории

№ 04-7-66

3.07.2021 г.

АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и
гигиеническим нормативам

1 Здания частного Ошского международного медицинского университета
(наименование объекта)

ул. Кабылов Абий № 52, г. Ош
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы: Технический паспорт от 29.08.2018 г, договор об аренде от 23.06.2021 г.

Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации, документы

ИНН 02602201910245 от 21.08.2020 г

подтверждающие права собственности, ИНН договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт санитарного обследования МОЦПЗ и ЦГСЭН от 2.07.2021 г.

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1 Строение: Приспособленное

Специального строительства, приспособленное, реконструируемое

3.2 Перечень помещений: В первом этаже: 8 комнат, 1 санузел с общей площади 231,67 м²,

Во втором этаже: 8 комнат, 1 санузел, с общей площади 231,43 м²

В третьем этаже: 8 комнат, 1 санузел, общей площади 231,43 м². Кроме этого в цокольном этаже
имеется, обеденный зал, кухня, кладовая с общей площадью 219,40 м²

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 929,82 м² / 5,2 м² высота

норма не менее 4,5 кв. метра

фактически

норма не менее 2,8 метра

2.8 метр

фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует

соответствует виду производства

3.5 Водоснабжение централизованное

центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение местное, электрическое

центральное, местное, электронагреватель

3.7 Канализация центральная

центральная, местная

3.8 Вентиляция естественная приточно-вытяжная

естественная, приточно-вытяжная, проточная

3.9 Освещение совмещенное

естественное, искусственное

3.10 Отопление местное

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения: гардеробные, умывальные, санузел

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров: медосмотр и гигиеническое обучение

пройлены на 2021 год

4. Особые заметки: данное здания предназначено для проживания иностранных студентов, в комнатах созданы необходимых условий на равне с общежитий.

Объект Здания частного Ошского международного медицинского университета по ул.
Кабылов Абий № 52 г. Ош
наименование объекта, адрес нахождения

соответствует (не соответствует) требованиям:

нормативная документация не нужно

Закона КР от 27 июня 2011 года № 57 Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» и Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях профессионального образования.

Главный Государственный санитарный врач (заместитель) МО ЦПЗ и ГСЭН
(подчеркнуть) наименование территориального органа

место печати

подпись



ФИО

Орозбаева С.М.

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Данный акт действительно сроком до 1.07. 2024 года

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПиН4567890-ГН)

Жанибек Уулу Алмазбек

Ф.И.О руководителя объекта

подпись

3.07.2021 г.

дата

(без подписи не действительно)

Исполнитель: Бекмырзаев З.М.